

**Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России)

141410, М.О., г.о.Химки, Новокуркинское шоссе, д.34, тел/факс (498)505-41-78

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности по г.Долгопрудный**

(наименование органа надзорной деятельности)

141700, М.О., г.Долгопрудный, ул.Молодежная, д.14 корп.3, тел/факс (495)576-31-20

(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

г. Лобня, ул. Ленина, д.12  
(место составления акта)

«17» октября 2017 года  
дата составления акта  
11 ч. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя**

**№ 101**

По адресу/адресам: Московская область, г.Лобня, ул. Ленина, д.12

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от «05» октября 2017 года №101

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №14 «Радуга»

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«  »    20 г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность   

«  »    20 г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность   

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 4 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

отделением надзорной деятельности по г. Лобня ОНД по г.Долгопрудный ГУ МЧС России по Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения /приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий Перельгина Татьяна Николаевна

«06» октября 2017г. 11 час. 30 мин.

(фамилия, имена, отчество (в случае, если имеется))

(подпись)

(дата)

(время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Государственный инспектор г.Долгопрудный и г.Лобня Московской области по пожарному надзору Демидова Ирина Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МБДОУ детский сад №14 «Радуга» Перельгина Татьяна Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя (иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствующих при проведении мероприятия по проверке)

ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
  - выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -не выявлено;
  - выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (№36/1/1,2,3,4,5,6,7,8 от 07 апреля 2017 г.)
- На остеклённых дверях в новом корпусе не предусмотрены защитные решетки на высоте не менее 1,2м. (ст.4, ст. 6, ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; СП 1.13130.2009 п.5.27);
  - В новом корпусе в спортивном зале, в музыкальном зале, имеется два эвакуационных выхода, но они не рассредоточены, выдут в один коридор (ст.4, ст. 6, ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; СП 1.13130.2009 п.4.2.4);
  - Высота эвакуационного выхода в новом корпусе в свету менее 1,9 м. (1,86) (ст.4, ст. 6, ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; СП 1.13130.2009 п. 4.2.5);
  - Предусмотренные в здании детского сада пищеблок, прачечные, кладовые, не выделены противопожарными стенами ни ниже 2-го типа (перегородки 1-го типа) (ст.4, ст. 6, ст.88 п.13 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; СП 4 13130.2013 п.5.2.6);
  - Новый корпус детского сада, трехэтажный: коридоры, соединяющие лестничные клетки, не разделены противопожарными перегородками из условия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в разные отсеки коридора: входные двери групповых ячеек не выполнены с уплотнением в притворах (ст.4, ст. 6, ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; СП 1.13130.2009 п. 5.2.34);
  - Ширина лестничного марша в новом корпусе менее 1,35 м (1,19 м.), ширина лестничных площадок менее 1,35 м. (1,14 м.) (ст.4, ст. 6, ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; СП 1.13130.2009 п.5.2.14);
  - Ширина эвакуационных выходов из помещений нового корпуса детского сада менее 1,2 м. (ширина дверей от 1,10 м. до 1,18 м) (ст.4, ст. 6, ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; СП 1.13130.2009 п.5.2.14).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г.Долгопрудный и г.Лобня Московской области по пожарному надзору Демидова И.Л.



(подпись: Иверенная печатью)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Зав. И. Степановича И.И.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя)

«17» 10 20 17 г.

И.И.  
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)