

АКТ
проверки работоспособности (проведения работ по техническому
обслуживанию) беспроводным способом на ПСЧ-82

проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию)
тревожного сигнала беспроводным способом о срабатывании автоматических пожарных
установок сигнализации (АПС) на пульт связи ПЧ-82 г. Лобня

ПСЧ – 82 г. Лобня,
пульт № 35

на
объекте: МБДОУ де и 14 "Радуга"

расположенном по
адресу: г. Лобня ул Ленина д 12

На основании письма Министерства образования №14586/106 от 20.10.2015, проведена
внеплановая проверка "26" 10 2015,
на основании лицензии МЧС России от «29» мая 2013г. №1-Б/00897

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений установлено: Режим "Пожар" передается по радио
каналу в ПСЧ-82 г. Лобня.

_____	_____
<u>зам. зам. по АП</u>	Долгопрудненского ГО МОО
(должность)	ВДПО
_____	_____
<u>Александрова ЛА</u>	<u>Литвиненко МВ</u>
(фамилия и инициалы представителя заказчика)	(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))
« 26 » _____ 20 <u>15</u> г.	« 26 » _____ 20 <u>15</u> г.
_____	_____
	
М.П.	М.П.