



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Московской области
ул. Новокурскинское шоссе, 34, г. Химки, 141410, тел/факс (498)-505-41-78

Управление надзорной деятельности по Московской области
ул. Новокурскинское шоссе, 34, г. Химки, 141410, тел/факс (498)-505-41-78

Отдел надзорной деятельности по г. Долгопрудный
ул. Молодежная, д. 14, корп. 3, г. Долгопрудный, 141700, тел/факс 576-31-20

Отделение надзорной деятельности по г. Лобня
ул. Промышленная д.4, г.о. Лобня, 141730 тел/факс 577-36-55

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Лобня
(место составления акта)

«07» апреля 2017 г.
(дата составления акта)
16 часов 00 минут
(время составления акта)

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора),
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 36

по адресу/адресам МО г. Лобня ул. Ленина, д. 12
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки № 36 от 24.03.2017 года Борзова Д.А.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

начальника отдела НД по г. Долгопрудный и г. Лобня УНД и ПР ГУ МЧС России по
Московской Области

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
плановая/внеплановая, документарная/выездная
МБДОУ д/с № 14 «Радуга»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«03» апреля 2017 года с «11» час. «00» мин. до 07 апреля 2017 года «16» час. «00» мин.
Продолжительность 5 рабочих дня

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 5 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности по г. Лобня Отдела надзорной
деятельности по г. Долгопрудный УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при
проведении выездной проверки) Заведующий Перелыгина Т.Н.

(фамилии, инициалы подпись, дата, время)
«24» марта 2017 года с «10» час. «00» мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органом прокуратуры)

Лицо (а), проводивший проверку: Демидова Ирина Леонидовна, государственный инспектор г. Долгопрудный и г. Лобня Московской области по пожарному надзору, старший инспектор ОНД по г. Лобня отдела НД по г. Долгопрудный УНД и ПР ГУ МЧС России по МО;
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций, указывается (фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство))

При проведении проверки присутствовали: заведующий Перелыгина Татьяна Николаевна, Заместитель заведующего по безопасности Кирюхов Сергей Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных)) правовых актов:

№ /п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены
1.	На остеклённых дверях в новом корпусе не предусмотрены защитные решетки на высоте не менее 1,2м.	ст.4, ст. 6, ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.5.27
2.	В новом корпусе в спортивном зале, в музыкальном зале, имеется два эвакуационных выхода, но они не рассредоточены, выдут в один коридор.	ст.4, ст. 6, ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. СП 1.13130.2009 п.4.2.4
3.	Высота эвакуационного выхода в новом корпусе в свету менее 1,9 м. (1,86)	ст.4, ст. 6, ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.5
4.	Предусмотренные в здании детского сада пищеблок, прачечные, кладовые, не выделены противопожарными стенами ни ниже 2-го типа (перегородки 1-го типа)	ст.4, ст. 6, ст.88 п.13 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности СП 4 13130.2013 п.5.2.6
5.	Новый корпус детского сада, трехэтажный: -коридоры, соединяющие лестничные клетки, не разделены противопожарными перегородками из условия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в разные отсеки коридора; -входные двери групповых ячеек не выполнены с уплотнением в притворах.	ст.4, ст. 6, ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 5.2.34

6.	Ширина лестничного марша в новом корпусе менее 1.35 м (1,19 м.), ширина лестничных площадок менее 1.35 м. (1,14 м.)	ст.4, ст. 6, ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.5.2.14
7.	Ширина эвакуационных выходов из помещений нового корпуса детского сада менее 1,2 м. (ширина дверей от 1,10 м. до 1,18 м.)	ст.4, ст. 6, ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.5.2.14
8.	Запотолочное пространство в новом корпусе не защищено автоматической пожарной сигнализацией (расстояние от потолка до фальшпотолка)	ст.4, ст. 6, ст. 54 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.8
9.	Отсутствуют запоры на дверях эвакуационных в новом корпусе.	П.35 ППР
10.	Система пожарной сигнализации обеспечивающая дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт 82-ой пожарной части без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации из здания детского сада не введена в эксплуатацию в соответствии с Приказом ГУ МЧС России по Московской области от 22.12.2014 г. №705	ч. 7 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля ~~внесена/заполняется~~ при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Демидова И.Л.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий
Петрашечина И.И.
(Фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

«07» 04 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного
лица(лиц), проводивших проверку)