

АКТ от 12.09.2017 г.

В ходе проведения планового контрольного мероприятия «Анализ устранения нарушений и реализации предложений Контрольно-счетной палаты по результатам контрольного мероприятия, при реконструкции МБОУ ДО Детского сада № 14 «Радуга», Контрольно-счетной палатой города Лобня совместно с заведующим и заместителем заведующего по АХЧ детского сада № 14 «Радуга» был произведен фактический осмотр подъемника для пищеблока МБДОУ Детский сад №14 «Радуга».

На 12.09.2017 года подъемник не используется, проверить его рабочее состояние не представилось возможным.

Настоящий акт составлен в присутствии членов комиссии:

Инспектор КСП г. Лобня МО



Н.В. Артемьева

Консультант-главный бухгалтер КСП г. Лобня МО



О.В. Иванова

Заведующий МБДОУ Детский сад № 14 «Радуга»




Т.Н. Перельгина

Заместитель заведующего по АХЧ
МБДОУ Детский сад № 14 «Радуга»



Л.А. Агальцова

Юлия Верина


АКТ от 12.09.2017 г.

В ходе проведения планового контрольного мероприятия «Анализ устранения нарушений и реализации предложений Контрольно-счетной палаты по результатам контрольного мероприятия, при реконструкции МБОУ ДО Детского сада № 14 «Радуга», Контрольно-счетной палатой города Лобня совместно с заведующим и заместителем заведующего по АХЧ детского сада № 14 «Радуга» был произведен фактический осмотр нового здания и территории МБДОУ Детский сад №14 «Радуга». При фактическом осмотре выявлено:

- на территории детского сада установлены песочницы: Песочница без крышки в количестве 12 штук и песочный центр с крышкой и столиками в количестве 3 штук.

Произошел пересорт товара, а именно по документам песочница должна быть с крышкой в количестве 6 штук, а фактически установлена без крышки в количестве 12 штук. Также по документам, песочный центр с крышкой и столиками должно быть в количестве 9 штук, фактически установлено 3 штуки;

- на территории детского сада установлены спортивные площадки с резиновым покрытием. Резиновое покрытие отклеено от подушки основания и местами образовались потёртости.

Настоящий акт составлен в присутствии членов комиссии:

Инспектор КСП г. Лобня МО

Н.В. Артемьева

Консультант-главный бухгалтер КСП г. Лобня МО

О.В. Иванова

Заведующий МБДОУ Детский сад № 14 «Радуга»

Т.Н. Перелыгина

Заместитель заведующего по АХЧ
МБДОУ Детский сад № 14 «Радуга»

Л.А. Агальцова

Юлия Верина

Акт осмотра подвального помещения пристройки пищеблока
реконструкции МБДОУ Д/с №14 «Радуга» от 12.09.2017 года.

В ходе проведения планового контрольного мероприятия «Анализ устранения нарушений и реализации предложений Контрольно-счетной палаты по результатам контрольного мероприятия, при реконструкции МБОУ ДО Детского сада № 14 «Радуга», Контрольно-счетной палатой города Лобня совместно с заведующим и заместителем заведующего по АХЧ детского сада № 14 «Радуга» должен был быть произведен фактический осмотр подвального помещения пристройки пищеблока МБДОУ Детский сад №14 «Радуга».

Фактически осмотреть подвальное помещение пристройки пищеблока МБДОУ Детский сад №14 «Радуга» не представилось возможным в виду того, что при входе в подвальное помещение пристройки пищеблока зафиксировано скопление воды, высотой до 25 – 30 см. Фотоотчет прилагается.

Настоящий акт составлен в присутствии членов комиссии:

Инспектор КСП г. Лобня МО



Н.В. Артемьева

Консультант-главный бухгалтер КСП г. Лобня МО



О.В. Иванова

Заведующий МБДОУ Детский сад № 14 «Радуга»




Т.Н. Перельгина

Заместитель заведующего по АХЧ

МБДОУ Детский сад № 14 «Радуга»



Л.А. Агальцова

Конкурс верна



**АКТ ОСМОТРА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЯ
РЕКОНСТРУКЦИИ МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 14 «РАДУГА» от
12.09.2017г.**

В ходе проведения планового контрольного мероприятия «Анализ устранения нарушений и реализации предложений Контрольно-счетной палаты по результатам контрольного мероприятия, при реконструкции МБОУ ДО Детского сада № 14 «Радуга», Контрольно-счетной палатой города Лобня совместно с заведующим и заместителем заведующего по АХЧ детского сада № 14 «Радуга» произведен фактический осмотр внутренних помещений нового здания реконструкции МБДОУ Детский сад №14 «Радуга».

При осмотре внутренних помещений нового здания зафиксировано протекание кровли в коридорах, о чем свидетельствуют потеки на подвесных потолках и стенах третьего этажа и в галерее (переход между зданиями новым и старым). В местах протечек началось отслоение отделочного слоя. Фотоотчет прилагается.

Настоящий акт составлен в присутствии членов комиссии:

Инспектор КСП г. Лобня МО



Н.В. Артемьева

Консультант-главный бухгалтер КСП г. Лобня МО



О.В. Иванова

Заведующий МБДОУ Детский сад № 14 «Радуга»



Т.Н. Перельгина

Заместитель заведующего по АХЧ
МБДОУ Детский сад № 14 «Радуга»



Л.А. Агальцова



**АКТ ОСМОТРА ФАСАДА ЗДАНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ МБДОУ
ДЕТСКИЙ САД № 14 «РАДУГА» от 12.09.2017 г.**

В ходе проведения планового контрольного мероприятия, «Анализ устранения нарушений и реализации предложений Контрольно-счетной палаты по результатам контрольного мероприятия, при реконструкции МБОУ ДО Детского сада № 14 «Радуга», Контрольно-счетной палатой города Лобня совместно с заведующим и заместителем заведующего по АХЧ детского сада № 14 «Радуга» произведен фактический осмотр фасада нового здания реконструкции МБДОУ Детский сад №14 «Радуга».

При осмотре фасада нового здания зафиксированы отколовшиеся плитки от здания в нескольких местах. Площадь отколовшихся плиток составила 40 кв. м. Фотоотчет прилагается.

Настоящий акт составлен в присутствии членов комиссии:

Инспектор КСП г. Лобня МО



Н.В. Артемьева

Консультант-главный бухгалтер КСП г. Лобня МО




О.В. Иванова

Заведующий МБДОУ Детский сад № 14 «Радуга»



Т.Н. Перельгина

Заместитель заведующего по АХЧ
МБДОУ Детский сад № 14 «Радуга»



Л.А. Агальцова



АКТ ОСМОТРА ПОДВАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 14 «РАДУГА» от 12.09.2017 г.

В ходе проведения планового контрольного мероприятия, «Анализ устранения нарушений и реализации предложений Контрольно-счетной палаты по результатам контрольного мероприятия, при реконструкции МБОУ ДО Детского сада № 14 «Радуга», сотрудниками Контрольно-счетной палаты города Лобня совместно с заведующим и заместителем заведующего по АХЧ детского сада № 14 «Радуга» произведен фактический осмотр подвального помещения реконструкции здания МБДОУ Детский сад № 14 «Радуга».

При осмотре подвального помещения нового здания зафиксировано скопление воды, высотой до 3 см. Просачивание влаги происходит на границе стен и пола помещения. В местах протечек началось отслоение отделочного слоя.

На внутренних стенах подвального помещения нового здания зафиксированы следы увлажнения в виде полос, высотой до 50 см.

Фотоотчет прилагается.

Настоящий акт составлен в присутствии членов комиссии:

Инспектор КСП г. Лобня МО

Н.В. Артемьева

Консультант-главный бухгалтер КСП г. Лобня МО

О.В. Иванова

Заведующий МБДОУ Детский сад № 14 «Радуга»

Т.Н. Перельгина

Заместитель заведующего по АХЧ
МБДОУ Детский сад № 14 «Радуга»

Л.А. Агальцова

Юлия Верна