

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
№ 14 «РАДУГА»**

141730, Московская область,
г. Лобня, ул. Ленина, д.12

тел. 8-495-577-14-84
dou14Raduga@bk.ru

ОКПО 37537781, ОГРН 1115047016920, ИНН/КПП 5025031899/502501001

№ 10 от 30.03.2015 г.

Начальнику
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Московской области в городах
Лобня, Долгопрудный,
Химки, Красногорск
Старостиной Т.С.
от заведующего МБДОУ
детский сад № 14 «Радуга»
Перелыгиной Т.Н.

Отчёт

**о результатах исполнения предписания от 11.03.2015г. № 45/01
по итогам плановой выездной проверки в отношении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад комбинированного вида № 14 «Радуга»**

Выявленные нарушения	Ссылка на нормативный документ	Меры по устранению выявленных нарушений	Копии документов и иных источников, подтверждающих устранение нарушения
На момент проверки температурный режим в группах не соответствует требованиям.	СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	Соблюдается режим проветривания в групповых детского сада согласно правилам.	

В раздевалках групповых вывешивается меню, не содержащее информацию о выходе готовых блюд в граммах.	СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	Меню дополнено информацией о выходе готовых блюд и вывешивается в соответствующем виде.	
В группе № 6 вентиляционные решетки в санузле грязные, в пыли.	СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	В группе № 6 произведена чистка вентиляционных каналов. Установлены новые вентиляционные решетки.	Акт ТО вентиляционных систем от 23.03.2015 г.
Двугнездные раковины не оборудованы душевыми насадками.	СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	Все раковины оборудованы душевыми насадками.	Акт выполненных работ от 16.03.2015 г.
В местах присоединения раковин к канализации нет воздушных разрывов.	СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	В местах присоединения раковин к канализации оборудованы воздушные разрывы.	Акт выполненных работ от 16.03.2015 г.
Уборочный инвентарь в группах № 1, № 6, № 8, № 9 хранится без специальных шкафов.	СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	Приобретены шкафы для хранения уборочного инвентаря.	Товарная накладная Т1270 12.03.2015 г.
В группе № 9 Журнал учета	СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-	С воспитателем группы № 9 проведена	

работы бактерицидной лампы ведется с нарушением.	эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	разъяснительная беседа по ведению Журнала учета работы бактерицидной лампы.	
В старшей группе отсутствует дополнительное освещение над доской.	СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	Во всех группах оборудовано дополнительное освещение над доской для занятий.	Акт выполненных работ от 18.03.2015 г.

Заведующий МБДОУ д/с № 14 «Радуга» _____ Перельгина Т. Н.